

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі код ДК 021-2015 (CPV) «45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи» для потреб Військової частини 1489.

Військовою частиною 1489 Державної прикордонної служби України, що розташована за адресою м. Одеса, вул. Гагарінське плато, 1, відповідно до статті 21 Закону України «Про публічні закупівлі», було оголошено про проведення відкритих торгів UA-2023-05-15-006270-а на закупівлю послуги з улаштування автономної системи гарячого водозабезпечення лікувального корпусу №1 (інв. номер 101340002) частина друга.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 427 443,83 грн з ПДВ.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Послуги з улаштування автономної системи гарячого водозабезпечення лікувального корпусу №1 (інв.номер 101340002) частина 2

Умови виконання робіт К=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	4	
2	Шафа керування	шт	4	
3	Монтаж контролера в щит керування	шт	4	
4	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [реле тиску і температури; датчики тиску	шт	32	
5	Контроллер МахуCon Flexy-S2-A1.	шт	4	
6	Датчик температури занурювальний Pt-1000	шт	24	
7	Гільза для датчика 1/2"x100	шт	24	
8	Реле тиску КРІ	шт	8	

9	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	5	Насос WILO Yonos MAXO 40/0.5-8 (220V) - 4 шт. матеріали Замовника
10	Насос WILO Z30-7 (220V)	шт	1	
10	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі	шт	4	
11	Електропривід Velimo LV230 A-TPC	шт	4	
12	Флянець для трубопроводів на тиск РУ 0,1 та 0,25 мпа, умовний діаметр 40	шт	4	
13	Прокладка кабель-каналів	м	20	
14	Кабель-канал 40x40	м	8	
15	Кабель-канал 25x25	м	12	
16	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 1,5 мм ²	м	188	
17	Налаштування насосів відцентровий. Подача до 10 м ³ /год.	Насос	5	
18	Налаштування елемента програмно-логічного керування, модулю мікропроцесорного контролю.	шт	4	
19	Налаштування системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з нестандартним законом управління	Система	4	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

**Відомість ресурсів замовника
послуги з улаштування автономної системи гарячого водозабезпечення
лікувального корпусу №1 (інв. номер 101340002) частина друга**

№ з/п	Найменування матеріалів	Одиниці виміру	Кількість
1	Насос WILO Yonos MAXO 40/0.5-8 (220V)	шт.	4

Уповноважена особа ВЧ 1489



Олексій БОГУЦЬКИЙ